



Předmět preventivní požární prohlídky

V rámci prohlídky se kontroluje zejména:

- únikové cesty a východy (průchodnost, označení bezpečnostními tabulkami),
- dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pracovištích a místech, pro které je zákaz vydán,
- dokumentace požární ochrany (zpracování, aktuálnost, úplnost, uložení),
- vyvěšení dokumentace požární ochrany na viditelných místech na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (požární řády, požární poplachové směrnice, grafická schémata únikových cest),
- hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně),
- nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně),
- hlavní uzávěry médií – voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami),
- elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem výrobce, povolení k užívání),
- zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními či nepovolenými topidly,
- provozní zařízení z hlediska PO dle platných předpisů a norem (je-li třeba, požádá se o konzultaci odborně způsobilá osoba v PO),
- svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek),
- zda nejsou strženy nebo poškozeny bezpečnostní tabulky (úniková cesta, zákaz vstupu nepovolaným osobám, nehas vodou ani pěnovými přístroji, zákaz kouření apod.),
- požární dveře (provozní schopnost, celistvost, těsnění, značení, použité funkční vybavení),
- dodržování požadavků na požární bezpečnost při vykonávání svářečských prací na pracovišti zejména v místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
- prostory půd, suterénů a sklepů (nepřípustnost skladování nebo shromažďování hořlavého materiálu),
- příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku (vyznačení, přístupnost),
- odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru, při zjištění nesplnění odstranění závad ve stanoveném termínu, provést zápis do požární knihy a tuto předložit k podpisu vedoucímu pracoviště,
- a další skutečnosti dle platných předpisů pro konkrétní pracoviště.